

Tepelná čerpadla TnG - Air

*řada HE a HD**

Návod k obsluze 2021



UPOZORNĚNÍ

*před použitím tepelného
čerpadla si prostudujte tento návod*

** tepelná čerpadla s dotykovým displejem*

OBSAH

Uživatelé zařízení	3
Bezpečnostní upozornění	4
První spuštění	6
Popis mechanických vypínačů	7
Popis hlavní obrazovky	8
Nastavení data a času	9
Nastavení pinů	10
Nastavení vytápění	11
Nastavení bojleru	14
Legionella	16
Systémové informace	17
Nastavení nočního ztišení	18
Nastavení internetového rozhraní	19
Nastavení termostatu TnG-Air Smart	21
Chybová hlášení	23
Problémy a jejich řešení	25

Uživatelé zařízení

Toto zařízení nemohou používat děti a osoby s fyzickými, smyslovými nebo mentálními omezeními, osoby s nedostatečnými schopnostmi, zkušenostmi a znalostmi o tomto zařízení. Toto však neplatí za předpokladu, že mají zajištěn dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou možná nebezpečí.



Toto je originální návod a nesmí být překládán nebo jakkoliv publikován bez schválení společnosti TnG-Air.CZ s.r.o. Tento dokument považujte za důvěrný. Jeho obsah je vlastnictvím společnosti TnG-Air.CZ s.r.o. a nesmí být dále šířen či jinak komunikován bez jejího souhlasu. TnG-Air.CZ s.r.o si vyhrazuje plné právo k technickým změnám a ke změnám vzhledu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Před používáním tepelného čerpadla si pečlivě přečtěte tento návod. Následující upozornění zahrnují důležité bezpečnostní informace. Musí být dodržovány po celou dobu používání tepelného čerpadla.

Nedodržení upozornění může vést k úmrtí, zranění nebo k poškození zařízení.

Dbejte na místní, národní a mezinárodní předpisy.

Následující upozornění zahrnují důležité bezpečnostní informace. Musí být dodržovány po celou dobu používání tepelného čerpadla.

Neautorizovaná instalace, oprava nebo údržba může vést k úrazu elektrickým proudem, zkratu, úniku, požáru a dalšího poškození zařízení.

Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s příslušnými národními normami a předpisy.

Uživatel tohoto zařízení se zavazuje k tomu, že bude maximální možnou měrou přispívat k bezvadnému a bezpečnému chodu tohoto zařízení.

Horké povrchy mohou způsobit popáleniny.

Nezasahujte do vnitřních částí tepelného čerpadla. To znamená neotvírat kryty tepelného čerpadla. Vystavujete se nebezpečí života.

Nikdy nevkládejte jakékoli části těla nebo předměty do vnitřní nebo venkovní jednotky. Venkovní jednotka obsahuje ventilátory pracující při vysokých otáčkách. Kontakt s nimi by mohl způsobit vážné poranění a zničení jednotky.

Nikdy nestříkejte nebo nenalévejte jakékoli kapaliny do vnitřní nebo venkovní jednotky. Předejdete tím vážným poraněním elektrickým proudem.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky pro domácnost na bázi kyseliny (např. pro čištění odpadů). Může dojít k rychlému poškození částí jednotky. Při čištění nikdy nepoužívejte tekuté nebo aerosolové přípravky, jednotku otřete suchou a měkkou látkou. Jednotku nikdy nečistěte proudem vody.

Tepelná čerpadla řady HE a HM obsahují chladivo R32 - hořlavý plyn!



Nepřípustné okolní podmínky mohou způsobit poškození tepelného čerpadla a ohrozit jeho bezpečný provoz.

Tepelné čerpadlo se nesmí nacházet na místech, ve kterých:

- je vystaveno vnějším faktorům (mimo venkovní jednotku)
- jsou v blízkosti ropné produkty
- vzduch obsahuje sůl (v bezprostřední blízkosti moře)
- jsou přítomny žíravé nebo agresivní plyny, např. sirovodík
- je podklad pro tepelné čerpadlo vystaven silným vibracím
- je vysoká koncentrace olejových par
- jsou silné elektromagnetické vlny
- jsou hořlavé materiály nebo plyny
- jsou výpary kyselých nebo alkalických kapalin
- je vyšší koncentrace vlhkosti
- jsou další podmínky představující překážky k použití

Chování při požáru

Při požáru hrozí nebezpečí popálení. Odpojte zařízení od elektrické sítě.


Poté použijte certifikovaný hasicí přístroj požární třídy A, B nebo C.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


Pro zapnutí tepelného čerpadla stiskněte hlavní tlačítko POWER na 1

První zapnutí tepelného čerpadla nebo zapnutí po uvedení tepelného čerpadla do továrního nastavení

Po zapnutí



POPIS MECHANICKÝCH VYPÍNAČŮ



Vypínač POWER

Tlačítko pro zapnutí (poloha 1) a pro vypnutí (poloha 0) tepelného čerpadla

Vypínač SAFE MODE

Pro uvedení tepelného čerpadla do nouzového režimu stiskněte tlačítko SAFE MODE na 1. Nouzový režim slouží k nouzové funkci tepelného čerpadla. V tomto nouzovém režimu funguje tepelné čerpadlo pouze na bivalentní zdroj. Používejte v případě, kdy je venkovní jednotka tepelného čerpadla v poruše. Tato funkce není určena k dlouhodobému provozu. Slouží pouze jako nouzový stav do doby příjezdu servisu a odstranění poruchy.

Vypínač FULL – ECO

Mechanický vypínač FULL – ECO na 0

Teplené čerpadlo funguje v režimu, kdy se snaží dosáhnout co nejekonomičtějšího provozu.

Mechanický vypínač FULL – ECO na 1

Teplené čerpadlo funguje v režimu, kdy se snaží dosáhnout co nejvyššího možného výkonu.

Popis hlavní obrazovky a jednotlivých nastavení

NET – Zobrazuje stav připojení na internet (Červená – bez komunikace, Modrozelená – spojování komunikace, Bílá – stabilní komunikace)

RF – Zobrazuje stav připojení termostatu TnG-Air Smart (Červená – bez komunikace, Modrozelená – spojování komunikace, Bílá – stabilní komunikace)

Stav ohřevu bojleru



Šedý kohoutek
(Ohřev bojleru je vypnutý)



Modrý kohoutek
(Ohřev bojleru je zapnutý, ale nemá požadavek)



Barevný kohoutek
(Ohřev bojleru je zapnutý a má požadavek)

Aktualizace

NET RF
Act: 3%

Po 11:24:31

Systémový den a čas

Vstup pro
systémové
informace



Termostat TnG-Air Smart

Typ tepelného čerpadla

Činnost venkovní jednotky:



Modré sluníčko
Venkovní jednotka provádí odmrazovací proces výparníku venkovní jednotky



Žluté sluníčko
Venkovní jednotka pracuje ve výkonu



Mráček ZZZ
Venkovní jednotka je v nečinnosti



Přeškrtnutý kabel
Venkovní jednotka nekomunikuje s vnitřní jednotkou (přerušená komunikace)

Stav čerpadla



Šedý domeček
(Vytápění je vypnuté)




Modrý domeček
(Vytápění je zapnuté, ale nemá požadavek na topení)



Barevný domeček
(Vytápění je zapnuté a má požadavek na topení)

Vstup pro nastavení dne a času



Nastavení dne a času

Při změně nastavení je nutné změny potvrdit políčkem fajfky.

Políčky + a – nastavíte čas.

Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte políčko červeného křížku v levém horním rohu.

Synchronizace po internetu

Pro automatickou synchronizaci data a času po internetu nastavte tuto možnost políčkem ON.

Vstup pro nastavení pinů a nastavení pinů

Pro potvrzení nastaveného pinu je nutné tento pin potvrdit políčkem se symbolem fajfky.



Seznam uživatelských pinů

Pin 1001 - Tepelné čerpadlo pracuje v neregulovaném režimu. Neustále topí na nastavenou teplotu pro vytápění. (Použijte v případě poruchy pokojového termostatu)

Pin 2002 – Zrušení neregulovaného režimu (Pin 1001)

PIN 4116 – Dezinfekce bojleru termální cestou na 65 °C

Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte políčko červeného křížku v levém horním rohu.

Vstup pro nastavení čerpadla



Nastavení čerpadla

Při změně nastavení je nutné změny potvrdit políčkem fajfky.

1. ŘÁDEK - MOŽNOSTI: VYPNUTO, ZAPNUTO



Zapnuto – Vytápění tepelného čerpadla je zapnuto

Vypnuto – Vytápění tepelného čerpadla je vypnuto

2. ŘÁDEK - MOŽNOSTI: VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ




Vytápění – Zvolím v případě, kdy chci nemovitost topit

Chlazení – Zvolím v případě, kdy chci nemovitost chladit. Chlazení není standardní výbavou každého tepelného čerpadla z důvodů HW úprav.

3. ŘÁDEK - MOŽNOSTI: KONSTANTNÍ, EKVITERMNÍ



Konstantní – Vytápění nebo chlazení tepelného čerpadla je nastaveno na jednu výstupní teplotu. Nastavení konstantní teploty nastavíte pomocí + a -. Pro ekonomický chod tepelného čerpadla nenastavujte vyšší výstupní teplotu než 50 °C v režimu vytápění a nižší než 12 °C v režimu chlazení.



Ekvitermní – Vytápění tepelného čerpadla je nastaveno skrz teplotní křivku*. Teplotní křivku nastavíme v 6 úrovních. 1 – 3 pro podlahové topení, kdy 1 je neekonomičtější nastavení teplotní křivky a 3 nejmocnější nastavení teplotní křivky. 4 – 6 pro radiátorový topný systém, kdy 4 je neekonomičtější nastavení teplotní křivky a 6 nejmocnější nastavení teplotní křivky.



**Teplotní křivka spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci tepelného čerpadla) v závislosti na venkovní teplotě. Čím nižší je venkovní teplota tím vyšší bude teplota topné vody a čím vyšší je venkovní teplota tím nižší bude teplota topné vody. To všechno tak, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplotou v místnosti.*

Nastavení jednotlivých teplot pro každou z šesti úrovní

Křivka\Teplota	A20	A10	A0	A-10	A-20
Floor - low	22	25	27	29	31
Floor - mid	23	27	30	33	35
Floor - high	24	29	32	35	37
Radiator - low	26	30	34	38	42
Radiator - mid	30	34	38	42	46
Radiator - high	34	38	42	46	50

4. ŘÁDEK – MOŽNOSTI: TERMOSTAT, T-PID, SENZOR



Therm (termostat):

A – Nastavíte v případě, kdy teplotu v pokoji reguluje hysterezní termostat. Podporovaný pokojový termostat pro tuto možnost je Auraton 3021 RT

B - Nastavíte v případě, kdy je v systému akumulární nádoba s regulací skrz jímkový termostat. (Pro ekonomický chod tepelného čerpadla hodnota topné vody na jímkovém termostatu musí být vždy vyšší o 2 °C než je nastaveno ve vnitřní jednotce. V tomto případě není možné efektivně používat ekvitermní křivku)

T-PID (termostat PID) – Nastavíte v případě, kdy teplotu v pokoji reguluje termostat s PID regulací. Podporovaný pokojový termostat pro tuto možnost je Honeywell T3R

Smart – Nastavíte v případě, kdy teplotu v pokoji reguluje pokojový termostat TnG-Air Smart

Sens (senzor) – Nastavíte v případě, kdy je v systému akumulární nádoba s regulací skrz senzor Tng-Air

Vstup pro nastavení bojleru




Nastavení bojleru

Při změně nastavení je nutné změny potvrdit políčkem se symbolem fajfky.

1. ŘÁDEK – MOŽNOSTI: VYPNUTO, ZAPNUTO

Zapnuto – Ohřev bojleru je zapnutý

Vypnuto – Ohřev bojleru je vypnutý



2. ŘÁDEK – MOŽNOSTI: THERM (TERMOSTAT), SENS (SENZOR)



Therm (termostat) – Toto nastavení zvolte v případě, kdy teplotu v bojleru reguluje jímkový termostat. V takovémto případě políčky + a - nastavujete teplotu vody v trubkovém výměníku uvnitř bojleru. Ideální pracovní teplota pro toto nastavení je 59 °C.

Sens (senzor) – Toto nastavení zvolte v případě, kdy teplotu v bojleru reguluje senzor Tng-Air. V takovémto případě políčky zvýšit a snížit nastavujete teplotu vody přímo uvnitř bojleru. Ideální pracovní teplota pro toto nastavení od 45 °C do 50 °C.

3. ŘÁDEK – MOŽNOSTI: POVOLIT, ZAKÁZAT FUNKCI BIVALENTNÍHO ZDROJE



Delta - Jedná se o rozsah teplot, ve kterém se ohřev bojleru bude pohybovat a na základě, kterého bude tepelné čerpadlo spínat a vypínat.

Př.

Teplota v bojleru je nastavená na 50 °C a Delta: 2 °C. V takovém případě tepelné čerpadlo začne ohřev bojleru při poklesu teploty uvnitř bojleru na 48 °C a skončí ohřev bojleru při dosažení teploty 50 °C. Následně bude s ohřevem bojleru čekat až do situace, kdy teplota v bojleru klesne na 48 °C a následně se celý proces zopakuje.

Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte políčko červeného křížku v levém horním rohu.

LEGIONELLA

Legionela je bakterie, která se může tvořit uvnitř bojleru a ohrozit tak zdraví osob či zvířat, kteří vodu z bojleru požívají. Pro zabránění tvorby této bakterie doporučujeme v pravidelných intervalech provádět termální dezinfekci bojleru. Při ohřátí teplé užitkové vody v bojleru na teplotu 55 °C tato bakterie umírá během 6 – 7 hodin a při ohřátí na 65 °C tato bakterie umírá do 2 minut. Při teplotách nad 45 °C nedochází ke množení těchto bakterií.

Při dezinfekci bojleru dbejte zvýšené opatrnosti při užívání teplé užitkové vody z tohoto bojleru. Může dojít k opaření či popálení!



Při 50 °C teplotě teplé užitkové vody může dojít ke zranění opaření či popálení po cirka 5 minutách!

Při 55 °C teplotě teplé užitkové vody může dojít ke zranění opaření či popálení po cirka 35 sekundách u dospělé osoby a po cirka 10 sekundách u dítěte!

Při 65 °C teplotě teplé užitkové vody může dojít ke zranění opaření či popálení po cirka 2 sekundách u dospělé osoby a po cirka 1 sekundy u dítěte!

Vstup pro systémové informace



Provozní parametry		TnG-Air	
Voda výstup	42.4 °C	SW	08.10.2021
Voda vstup	43.2 °C	Model	HE1500Si
Chladivo výstup	40.2 °C	Switch	00101011
Chladivo vstup		Inputs	00000001
Teplota venku	11.5 °C	Outputs	00001111
Bojler	47.1 °C	Power Req.	0 El:0
AKU nádrž	40.7 °C	Power Ack.	0 Tr:30
Pokojevá t.	22.4 °C	Request	HEAT BOIL COOL
No Errors			

Voda výstup – Ukazatel teploty výstupní vody ve °C s přesností na jedno desetinné místo (pouze v případě přítomnosti čidla)

Voda vstup - Ukazatel teploty vstupní vody ve °C s přesností na jedno desetinné místo (pouze v případě přítomnosti čidla)

Chladivo výstup - Ukazatel teploty par chladiva ve °C s přesností na jedno desetinné místo (pouze v případě přítomnosti čidla)

Chladivo vstup - Ukazatel teploty par chladiva ve °C s přesností na jedno desetinné místo (pouze v případě přítomnosti čidla)

Teplota venku - Ukazatel teploty vzduchu v okolí ekvitermního čidla (z pravidla okolí venkovní jednotky) ve °C s přesností na jedno desetinné místo.

Bojler - Ukazatel teploty teplé užitkové vody v bojleru ve °C s přesností na jedno desetinné místo (pouze v případě přítomnosti senzoru Tng-Air)

AKU. nádrž - Ukazatel teploty topné vody v akumulární nádobě ve °C s přesností na jedno desetinné místo (pouze v případě přítomnosti senzoru Tng-Air)

Pokojevá teplota - Ukazatel teploty vzduchu v okolí termostatu TnG-Air Smart ve °C s přesností na jedno desetinné místo.


SW 08.10.2021 – Verze softwaru

HE1500Si – Označení modelu tepelného čerpadla. (V tomto případě o nominálním výkonu 19 kW)

Ostatní ukazatele slouží pro potřeby hotline a servisu.

Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte políčko červeného křížku v levém dolním rohu

Vstup pro nastavení nočního útlumu



Nastavení nočního útlumu


Při změně nastavení je nutné změny potvrdit políčkem fajfky.

Noční ztišení je určeno ke snížení hlučnosti venkovní jednotky v nočních hodinách od 22:00 do 6:00 (dle systémového času) nebo dle vaší volby času. Časy *od do* nastavíte políčky + a -. Tento režim není určen pro snížení provozních nákladů tepelného čerpadla!

MOŽNOSTI 1. POLÍČKA: VYPNUTO, ZAPNUTO

Zapnuto – Noční ztišení je aktivní

Vypnuto – Noční ztišení je neaktivní



MOŽNOSTI 2. POLÍČKA: ŽÁDNÝ, MINIMÁLNÍ

Žádný – Zakázaný chod venkovní jednotky (od 22:00 do 6:00) nebo dle vaší volby času.

Minimální – Tepelné čerpadlo funguje pouze na minimální výkon (od 22:00 do 6:00) nebo dle Vaší volby času.

Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte políčko červeného křížku v levém horním rohu.

Nastavení internetového rozhraní



Zjednodušené vysvětlení pojmů

IP (IP adresa) - Číslo, které jednoznačně identifikuje tepelné čerpadlo v počítačové síti.

Gate (Výchozí brána) - Označuje IP adresu síťového prvku (router, switch), přes který se stanice dostanou do vnější sítě (např. do Internetu).

DNS (Domain Name System Server) – Slouží hlavně na vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – Využívá se na automatickou konfiguraci zařízení připojených do počítačové sítě. Pomocí DHCP jsou hlavně přiřazované: IP adresa, maska sítě, implicitní brána a adresa DNS serveru.

Maska sítě – Jedná se o číslo, které popisuje rozdělení počítačové sítě do dalších sítí. Maska sítě zapsaná v dekadickém tvaru. Pomocí masky sítě WiFi router rozhoduje o směrování IP.

Automatické nastavení IP adresy, výchozí brány a DNS

Pro automatické nastavení musí být DHCP nastaveno na DHCP-ON a DNS na DNS-AUTO. Tepelné čerpadlo použije údaje z DHCP serveru (většinou se jedná o router).

Konfigurace IP adresy, Výchozí brány a DNS

Tato konfigurace je vhodná pro zkušenější uživatele. Správné nastavení Vám poradí správce sítě.

Pro vlastní konfiguraci musí být DHCP nastaveno na DHCP-OFF a DNS na DNS-MANUAL.



Změna IP adresy

Pro změnu IP adresy klikněte na políčko s IP. Objeví se virtuální klávesnice, na které můžete zadat požadovanou hodnotu.



Změna výchozí brány

Pro změnu Výchozí brány klikněte na políčko s GATE. Objeví se virtuální klávesnice, na které můžete zadat požadovanou hodnotu.



Změna DNS

Pro změnu DNS klikněte na políčko s DNS. Objeví se virtuální klávesnice, na které můžete zadat požadovanou hodnotu.



Změna masky

Pro změnu MASK klikněte na políčko s MASK. Objeví se virtuální klávesnice, na které můžete zadat požadovanou hodnotu.

Nastavení termostatu TnG-Air Smart



Při změně nastavení je nutné změny potvrdit políčkem fajfky.

MOŽNOSTI 1. POLÍČKA: KOMFORT, TÝDENNÍ



Komfort – Pokojový termostat TnG-Air Smart je nastavený na jednu permanentní teplotu pro své okolí. Nastavení této teploty provedete políčky plus a minus.

Vstup pro nastavení termostatu TnG-Air Smart



Týdenní – Pokročilé nastavení termostatu TnG-Air Smart
Nastavení dvou úrovní teplot *denní* (zvýrazněné pole) a *noční* (tmavé pole) v jednotlivých hodinách v okolí TnG-Air Smart.

Volba dnů v týdnu:

Po – Pondělí, Út – Úterý, St – Středa, Čt – Čtvrtek, Pá – Pátek,
So – Sobota, Ne – Neděle.

Náhled nastavení pro daný den je vždy zvýrazněn.

Nastavení denní teploty provedete políčky + a –.

Nastavení noční teploty provedete políčky + a –.

Chybová hlášení

Chyba 0020 - Porucha senzoru bojleru

Možný problém: Nastavení senzoru i když je nainstalovaný termostat

Řešení: Nastavení termostatu v nastavení bojleru

Chyba 0040 - Porucha senzoru akumulární nádoby

Možný problém: Nastavení senzoru i když je nainstalovaný termostat

Řešení: Nastavení termostatu v nastavení vytápění

Chyba 0100 – Termostat TnG-Air Smart má slabé baterie

Řešení: Vyměňte baterie v termostatu TnG-Air Smart

Chyba 0200 – Tepelným čerpadlem neprotéká topná voda.

Možné problémy:

Uzavření nebo přivření některého z topných okruhů

Řešení: Z pravidla se jedná o uzavření nebo úplné zavření topného okruhu, který není potřebný pro dosažení tepelné pohody v nemovitosti (radiátor v koupelně, radiátor na chodbě, topný okruh v části nemovitosti, který není využíván atd.). Po úplném otevření přivřených nebo zcela uzavřených okruhů dojde ke zvýšení průtoku skrz tepelné čerpadlo.

Zatuhnuté oběhové čerpadlo

Řešení: Pokud je tepelné čerpadlo zapnuté po delším časovém období, tak je možné, že je zatuhnuté oběhové čerpadlo (poznáme dle červené a oranžové diody na oběhovém čerpadle). V takovémto případě je nutné odkrýt vnitřní jednotku a roztočit oběhové čerpadlo křížovým šroubovákem střídavě ve směru hodinových ručiček a protisměru hodinových ručiček, dokud nenaskočí zelená dioda. (Šroubek uprostřed oběhového čerpadla je nutné před točením skrz křížový šroubovák zatlačit směrem dovnitř oběhového čerpadla).

Zanesené topenářské sítko (Znečištěná topná voda)

Řešení: Tepelné čerpadlo vypnete zeleným tlačítkem POWER. Zastavíte ventily na vstupním a výstupním potrubí a maticovým klíčem odmontujete víčko topenářského sítka. Topenářské sítko vyčistíte a ujistíte se, že i potrubí kolem topenářského sítka je zcela průchodné.

Zavzdušněný systém

Řešení: Tepelné čerpadlo samotné je opatřeno odvzdušňovacími ventily skrz které můžete odvzdušnit vnitřní jednotku tepelného čerpadla. Je tedy nutné odvzdušnit topný systém. Odvzdušňování systému může zabrat delší časové období, a proto je i nutné s tímto počítat.

Nedostatečný tlak v topném systému

Řešení: Zvyšte tlak v topném systému. Tlak v topném systému by se měl pohybovat v rozmezí 1 – 1,5 baru.

Pokud ani jedno řešení nepomohlo, prosím volejte autorizovaný servis TnG-Air.

Chyba 0001 – Porucha senzoru vstupní či výstupní vody z vnitřní jednotky

Chyba 0004 – Porucha senzoru teploty par chladiva

Chyba 0008 – Porucha senzoru teploty par chladiva

Chyba 0010 – Porucha ekvitermního senzoru

Chyba 0080 – Porucha termostatu TnG-Air Smart

Chyba 0400 – Porucha senzoru kompresoru

Chyba 0800 – Porucha senzoru expanzního ventilu

Chyba 1000 – Porucha senzoru výparníku

Chyba 2000 – Nízký tlak chladiva

Chyba 4000 – Vysoký tlak chladiva

Volejte servis

Problémy a jejich řešení

Venkovní jednotka nepracuje

Možná příčina a řešení:

Zkontrolujte teplotu topné vody. Pokud je nižší než 8 °C, tak je nutné topnou vodu ohřát na teplotu vyšší než 8°C pomocí bivalentního zdroje nebo jiným zdrojem v systému. Tento proces je automatický.

Tepelné čerpadlo netopí

Možná příčina a řešení:

Vybité baterie v termostatu. Vyměňte vybité baterie za nabité baterie a spárujte termostat dle návodu.

Tepelné čerpadlo po dokončení ohřevu TUV začne topit do topného systému


Možná příčina a řešení:

Činnost programu. Tepelné čerpadlo je nastaveno tak, aby po dokončení ohřevu TUV vypustilo zbytkovou ohřátou topnou vodu do systému kvůli vychlazení vnitřní jednotky a získání aktuální teploty topné vody. Oběhové čerpadlo v takovémto případě pracuje po dokončení ohřevu TUV cca 3 minuty.

Venkovní jednotka neustále pracuje

Možná příčina a řešení:

Tepelná čerpadla TnG-Air jsou invertní, a proto je zcela normální, že venkovní jednotka pracuje delší dobu. Dochází totiž k regulaci výkonu tepelného čerpadla dle potřeb vytápěné nemovitosti. Invertní technologie jsou takto vyvíjené a vyráběné a při takovémto provozu dosahují nejekonomičtějšího provozu. Tento provoz je vhodný i z hlediska životnosti tepelného čerpadla. Pokud však dochází k tomu, že tepelné čerpadlo nemovitost dlouhodobě překračuje nastavené hodnoty, pak je nutné volat servis.



Tento návod vydala společnost TnG-Air.CZ s.r.o. Všechna vyobrazení, údaje a fakta vycházejí z dostupných informací platných v době vydání tohoto návodu. Společnost TnG-Air.CZ s.r.o si vyhrazuje právo na jakékoliv faktické nebo tiskové chyby v této příručce.

Poznámky:

